



Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «УРАЛ»

ул. Московская, д.11, г. Екатеринбург, Россия, 620014
тел. (343) 376-20-00, факс (343) 379-12-90
e-mail:ural@ural.rt.ru, www.ural.rt.ru

Разъяснение

положений документации по проведению Открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования, монтаж и пуско-наладку Системы кондиционирования по адресу: г.Екатеринбург,ул.Фрезеровщиков,37а в рамках проекта «Создание Многофункционального Общего Центра Обслуживания (МФ ОЦО)»

Макрорегиональный филиал «Урал» ОАО «Ростелеком» настоящим вносит разъяснение в положения документации по проведению Открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования, монтаж и пуско-наладку Системы кондиционирования по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, 37а в рамках проекта «Создание Многофункционального Общего Центра Обслуживания (МФ ОЦО)», размещенной на сайтах <http://zakupki.gov.ru>, <http://www.rostelecom.ru>, <https://etp.roseltorg.ru> 13.02.2014г.:

№	Запрос на разъяснение, полученный от Претендента на участие в открытом запросе предложений	Разъяснение Заказчика
1.	В документации к аукциону указано оборудование AERMEC. В связи с этим вопрос – Возможна ли поставка эквивалентного оборудования с похожими (не хуже) характеристиками или нет, и если нет, то по каким причинам?	Замена оборудования, отличающегося от указанного в техническом задании (Оборудование мультизональных систем кондиционирования – производитель AERMEC S.p.a) не допускается.
2.	Просьба предоставить проект автоматики и электрики. Разъясните пункт 2.2.3. "Смонтировать система автоматики для переключения с системы вентиляции на систему кондиционирования и обратно для каждого этажа." о какой системы вентиляции идёт речь?	Проект системы автоматики для переключения с системы вентиляции на систему кондиционирования отсутствует. Претенденту необходимо разработать и реализовать техническое решение по совместной работе создаваемой системы кондиционирования с существующей системой вентиляции. Подключение создаваемой системы кондиционирования предусмотреть к этажным распределительным щитам.

Дополнительную информацию можно получить в рабочие дни с 8-30 до 17-30 часов местного времени по адресу:

ОАО «Ростелеком», Макрорегиональный филиал «Урал»

Место нахождения МРФ «Урал» ОАО «Ростелеком»:
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11.

Контактное лицо: Кульборисов Айрат Авгалевич
тел.: (343) 379-14-11
e-mail: kulborisov-aa@ural.rt.ru