



**Разъяснение документации о закупке по проведению открытый аукцион на право заключения договора на поставку и монтаж кондиционеров для нужд Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком",**

**№ закупки 32008850252**

(номер закупки на официальном сайте)

<b>№ п/п</b>	<b>Дата подачи вопроса</b>	<b>Вопрос</b>	<b>Ответ</b>
1	<b>10.02.2020 14:43 (ID 89409)</b>	Отсутствуют технические характеристики к п. 5 Технического задания (кондиционер KSHF70HFAN1/KSUT70HFAN1/-40T)?	В соответствии с вашим запросом будут внесены изменения.
2	<b>10.02.2020 14:43 (ID 89409)</b>	Требуется ли доработка зимними комплектами п. 6, 9 ТЗ (кондиционеров KSHF105HFAN3/KSUR105HFAN3)?	Требуется доработка зимними комплектами п. 6, 9. В соответствии с вашим запросом будут внесены изменения.
3	<b>10.02.2020 16:48 (ID 89473)</b>	В ТЗ содержится 4 вида кондиционеров, а в описание характеристик кондиционеров 3 вида, пропущен один из видов, а именно кондиционер напольно-потолочного KSHF70HFAN1/KSUT70HFAN1/-40T	В соответствии с вашим запросом будут внесены изменения.
4	<b>10.02.2020 16:48 (ID 89473)</b>	В технико-коммерческом предложении отсутствует в таблице отсутствуют технические характеристики кондиционера напольно-потолочного KSHF70HFAN1/KSUT70HFAN1/-40T, просьба устраниТЬ ошибку	В соответствии с вашим запросом будут внесены изменения.

5	<b>10.02.2020 17:14 (ID 89490)</b>	<p>К требованиям по габаритам указаны нестандартные размеры, которых нет у защитных решеток. Просьба внести изменения и указать размеры, под которые можно подобрать защитные решетки. Стандартным размером решеток, близким под ваши характеристики являются 1200*1000*700.</p>	<p>В соответствии с вашим запросом будут внесены изменения.</p>
---	--	--	---