

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту систем кондиционирования в филиале Сахателеком ПАО «Ростелеком»

Наименование требований и определений	Требования, предъявляемые к участникам и определения
Состав работ	<p>Прецизионный кондиционер «STULZ» CSI 601 A Чиллер № 1 (далее — Чиллер)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. устранение утечки фреона; 2. замена TRV; 3. техническое обслуживание. <p>Чиллер № 2</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) чистка трубопроводов холодильного контура; (b) замена водяного теплообменника; (c) осушение системы; (d) замена фильтров и заправка хладагентом; (e) проведение пусконаладочных работ. (f) чистка конденсатора, испарителя. <p>Прецизионный кондиционер «Stulz ASD 541 A» (далее — Stulz ASD 541 A).</p> <p>Stulz ASD 541 A № 1</p> <ol style="list-style-type: none"> замена электролитических конденсаторов в блоке управления вентиляторами конденсатора; установка фильтров на испаритель; выпрямление ламелей испарителя; техническое обслуживание. <p>Stulz ASD 541 A № 2</p> <ol style="list-style-type: none"> замена электролитических конденсаторов в блоке управления вентиляторами конденсатора; установка фильтров на испаритель; выпрямление ламелей испарителя; техническое обслуживание.
Требования к выполнению работ	<ul style="list-style-type: none"> – Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с законодательством РФ и нормативно-технической документацией в установленные сроки и в полном объеме. – Подрядчик должен обеспечивать сохранность переданного оборудования Заказчика в период проведения работ. – Материалы, инструмент, оборудования складировать в местах, согласованных с Заказчиком. – Подрядчик должен использовать при выполнении работ спецодежду и средства специальной защиты. – Подрядчик компенсирует Заказчику затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований технического задания и договора на выполнение работ, в том числе ущерб, нанесенный окружающей среде.
Требования к Запасным частям и расходным материалам	<ul style="list-style-type: none"> – Подрядчик должен применять на Оборудовании только качественные расходные материалы и запчасти оригинального производства. Допускается использование аналогов оборудования и запасных частей;

	<ul style="list-style-type: none"> – Используемые аналоги оборудования должны быть совместимы с кондиционерами; – Запасные части и материалы, используемые при оказании выполнении работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), серийно выпускаемыми, свободными от прав третьих лиц, в неповрежденной упаковке завода-изготовителя, снабженной соответствующими атрибутами, подтверждающими ее подлинность, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Запасные части и материалы, требующие обязательной сертификации, должны иметь сертификаты соответствия и пожарной безопасности. – Комплекты запасных частей и расходные материалы должны быть в фирменной упаковке в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Нарушение упаковки может допускаться исключительно для проверки качества, комплектности, отсутствия повреждений. Для обеспечения сохранности и удобства транспортировки и складирования запасных частей и расходных материалов Подрядчик должен использовать специальные средства пакетирования и тарирования, принятые для данного вида запасных частей и расходных материалов. Упаковка для запасных частей и расходных материалов подлежит обязательной маркировке. Маркировка должна быть нанесена на упаковку запасных частей и расходных материалов несмываемой краской и включать в себя сведения о Заказчике, реквизитах, позиции запасных частей и расходных материалов по Спецификации, весе и размере. Места, требующие специального обращения, должны иметь соответствующую маркировку: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать", и другие обозначения, необходимые в зависимости от особенностей груза. При отсутствии маркировки Заказчик вправе потребовать от Подрядчика производство маркировки за счет Подрядчика; – Все материалы и запасные части, Подрядчик приобретает за свой счет.
➤ Сроки выполнения работ	<ul style="list-style-type: none"> – 30 дней с момента заключения договора; – Работ производится в рабочие дни с 8.30 до 17.00 ч. В выходные и праздничные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня проведение Работ возможно по предварительному согласованию с «Заказчиком» при условии соблюдения Подрядчиком требований законодательства об охране труда.

Приложение
к Техническому заданию

Местонахождение	Наименование	Модель, марка	Количество	Ед. измерения	Примечание
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, 22	Чиллер	«STULZ» CSI 601 A	2	шт.	
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, ул. Ленина, 3	Прецизионный кондиционер	«STULZ» ASD 541 A	2	шт.	