

Оснащение помещений огнетушителями

Объекты должны быть оснащены огнетушителями в соответствии с требованиями табл. 1

В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.

В помещениях, где установлено телекоммуникационное оборудование, использование пенных, водных и порошковых огнетушителей в качестве первичных средств не допускается. Указанные помещения следует оборудовать хладоновыми или углекислотными огнетушителями с соответствующим табл.1 и табл.2 рангом тушения модельного очага.

НОРМЫ обеспечения объектов огнетушителями

Таблица 1

Функциональное назначение, категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности	Класс пожара	Огнетушители с рангом тушения модельного очага	Тип и вместимость огнетушителя, допускаемого к использованию*
1	2	3	4
Производственные, складские, технические А, Б, В1 – В4	А	4А	ОП-8, ОП-10, ОВЭ-6
	В	144В	ОП-8, ОП-10, ОВЭ-6
	С	4А, 144В, С или 144В, С	ОП-8, ОП-10, ОВЭ-6
	Д	Д	ОПС (специальные порошковые огнетушители)
	Е	4А, 144В, С, Е или 1 44В, С, Е	ОП-8, ОП-10, ОВЭ-6
Производственные, складские, технические Г, Д	А	2А	ОП-4, ОП-5
	В	55В	ОП-4, ОП-5, ОУ-5
	С	2А, 55В, С или 55 В, С	ОП-4, ОП-5, ОУ-5
	Д	Д	ОПС (специальные порошковые огнетушители)
	Е	2А, 55В, С, Е или 55 В, С, Е	ОП-4, ОП-5, ОУ-5
Административные и общественные	А	2А	ОП-4, ОП-5
	В	55В	ОП-4, ОП-5, ОУ-5
	С	2А, 55В, С или 55 В, С	ОП-4, ОП-5, ОУ-5
	Е	2А, 55В, С, Е или 55 В, С, Е	ОП-4, ОП-5, ОУ-5

В административных и общественных зданиях (сооружениях) на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей.

При определении количества огнетушителей необходимо учитывать, что расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, размещения оборудования и мебели) не должно превышать:

- 20 м. – для помещений административного и общественного назначения;
- 30 м. – для помещений категории А, Б, В1-В4;
- 40 м. – для помещений категории Г;
- 70 м. – для помещений категории Д (помещения категории Д площадью менее 100 м.кв. огнетушителями не оснащаются).

Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов от расчетного количества.

Огнетушители, отправленные на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

Здания и сооружения производственного и складского назначения дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями в соответствии с требованиями табл. 2.

НОРМЫ оснащения помещений производственного и складского назначения передвижными огнетушителями

Таблица 2

Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности	Класс пожара	Огнетушители с рангом тушения модельного очага	Тип и вместимость огнетушителя, допускаемого к использованию*
1	2	3	4
А, Б, В1 – В4 (на каждые 500 м.кв.)	А	6А – 2 шт. или 10А – 1 шт.	ОП-25, ОП-35, – 2 шт. или ОП-70, ОВЭ-20 – 1 шт.
	В	144В – 2 шт. или 233В – 1 шт.	ОУ-55 – 2 шт. или ОП-25, ОП-35, ОВЭ-20 – 1 шт.
	С	6А, 144В, С – 2 шт. или 10А, 223В, С – 1 шт.	ОП-25, ОП-35, – 2 шт. или ОП-70, ОВЭ-20 – 1 шт.
	Д	Д	ОПС (специальные порошковые огнетушители)
	Е	6А, 144В, С, Е – 2 шт. или 10А, 223В, С, Е – 1 шт.	ОП-25, ОП-35, – 2 шт. или ОП-70, ОВЭ-20 – 1 шт.
Г, Д (на каждые 800 м.кв.)	А	6А – 2 шт. или 10А – 1 шт.	ОП-25, ОП-35, – 2 шт. или ОП-70, ОВЭ-20 – 1 шт.
	В	144В – 2 шт. или 233В – 1 шт.	ОУ-55 – 2 шт. или ОП-25, ОП-35, ОВЭ-20 – 1 шт.

Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности	Класс пожара	Огнетушители с рангом тушения модельного очага	Тип и вместимость огнетушителя, допускаемого к использованию*
Г, Д (на каждые 800 м.кв.)	С	6А, 144В, С – 2 шт. или 10А, 223В, С – 1 шт. или 144В, С – 2 шт. или 233В, С – 1 шт.	ОУ-55 – 2 шт. или ОП-25, ОП-35, ОВЭ-20 – 1 шт.
	Д	Д	ОПС (специальные порошковые огнетушители)
	Е	6А, 144В, С, Е – 2 шт. или 10А, 223В, С, Е – 1 шт. или 144В, С, Е – 2 шт. или 233В, С, Е – 1 шт.	ОУ-55 – 2 шт. или ОП-25, ОП-35, ОВЭ-20 – 1 шт.

* - тип и вместимость огнетушителя, ранг тушения модельного очага (указан в столбце 3 табл. 1 и табл. 2) должен подтверждаться паспортными данными (сертификатами соответствия) огнетушителей.